



Devem ser previstos circuitos exclusivos para dimensão da iluminação de emergência (39) e do ar condicionado (40). Para iluminação e tomadas utilizar os circuitos existentes (30 e 31).

Planta Baixa TÉRREO - SEDE

Sem escala

- L E G E N D A**
- Eletroduto embutido no forro.
 - Luminária de embutir 20W
 - ▤ Quadro de distribuição existente
 - ▶ Tomada no teto
 - ▶ Tomada alta
 - ▶ Tomada baixa

OBSERVAÇÕES

1. A instalação elétrica existente deve ser conferida no local.
2. Conferir medidas no local.
3. Eletrodutos com diâmetro não indicado considerar de 3/4".
4. O circuito de ar condicionado deve ser ligado na fase branca e, os demais, em disjuntores reservas existentes de 20A.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

		LOCAL: SEDE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	
PROJETO EXECUTIVO: RUA ESTEVES, JÚNIOR, 68, FLORIANÓPOLIS/SC		PRÓPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	
CHIEFE SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Pierina Schnitt Pomarico		INDICADA: 01/01	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farhazzo Reis Repette		PRANCHAS: 01/01	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: CREA/SC 085995-2		PRANCHAS: 01/01	
DESENHO: 10.7.2019		REVISÃO: 00	
ARQUIVO: [SEDE] HALL DE ACESSO Emílio		PRANCHAS: 01/01	