



# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

**PREGÃO N. 012/2020**

**PAE N. 835/2020**

## **QUESTIONAMENTO:**

Boa Tarde,

Gostaria de saber se o trilho (item D) pode ter a altura de 2,5cm?

- a) persianas verticais em PVC, na cor branca;
- b) sincronização automática e giro de 180º das lâminas;
- c) lâminas de 90 mm (noventa milímetros) de largura;
- d) trilhos em alumínio anodizado, com pintura na cor branca, de seção 4,5 cm (quatro vírgula cinco centímetros) de largura por 3,5 cm (três vírgula cinco centímetros) de altura;
- e) correntes de base em PVC tipo bola, na cor branca;
- f) comandos em nylon e PVC; e
- g) carrinhos de polipropileno.

Att.

## **RESPOSTA:**

Prezado Senhor,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foi consultada a respectiva unidade técnica (Seção de Engenharia e Arquitetura), a qual assim informou:

*"considerando não haver definição da espessura do alumínio que compõe o trilho e que a redução da altura de sua seção diminui a resistência à flexão, fragilizando o sistema e exigindo maior quantidade de pontos de fixação na laje, não serão aceitos materiais de dimensões inferiores àquelas especificadas".*

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke  
Coordenadora de Julgamento de Licitações