

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 027/2020 PAE N. 8.934/2020

QUESTIONAMENTO:

Prezado(a),

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Produto(s): CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO E SPLIT CASSETE.

EDITAL PEDE:

2.7 Caracterização e Composição do Objeto

Item 1: CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO

ü Equipamento: Split Piso/Teto;

ü Tecnologia: Inverter; ü Ciclo: Quente/Frio;

ü Capacidade mínima de Refrigeração:47000 btu/h;

ü Classificação energética: A ou B;

ü Alimentação Elétrica: Monofásica 220V ou Trifásica 380 V;

ü Comprimento máximo de tubulação: 50 m; ü Desnível máximo entre as unidades:30 m;

ü Fluido refrigerante: R410A;

ü Serpentina: Cobre.

Quantidade: 4 (quatro) unidades.

Item 2: CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE:

ü Equipamento: Split Cassete

ü Ciclo: Quente/Frio

ü Capacidade mínima de Refrigeração: 22.000 a 30.000 btu/h

ü Classificação energética: A ou B

ü Alimentação Elétrica: Monofásica 220V ü Comprimento máximo de tubulação: 30 m ü Desnível máximo entre as unidades: 10 m

ü Fluido refrigerante: R410A

ü Serpentina: Cobre

Quantidade: 4 (quatro) unidades.

1. Questionamento: Em relação aos descritivos dos itens, o mesmo diz que se deve ter um comprimento máximo de tubulação de 30 metro e desnível de 10 metros. Mas o edital diz que o mesmo é apenas para fornecimento. Meu questionamento é o seguinte, os aparelhos de ares condicionados possui instalação ou não?

Atenciosamente,



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

RESPOSTA:

Prezado Senhor, boa tarde!

Em atenção ao questionamento encaminhado, foi consultada a Unidade Técnica deste Tribunal (Seção de Administração de Equipamentos e Móveis), que assim respondeu:

"Em relação ao questionamento apresentado informo que o comprimento máximo da tubulação e o desnível são aspectos técnicos que se referem a capacidade do equipamento. Esses requisitos foram incluídos na especificação para possibilitar a instalação de forma correta, caso contrário, ou seja, sem esses requisitos, a máquina poderá apresentar defeito, gerar perda de carga, pressão baixa, etc.

Assim, essas características estão relacionados a questão de capacidade do equipamento de atender uma instalação de até 30 metros com desnível de até 10 metros. Como se trata de licitação que objetiva o fornecimento de equipamentos, as máquinas serão instaladas pelas empresas contratadas pelo TRESC que já fazem as manutenções corretivas e preventivas nos Prédios.".

Atenciosamente,

Flávio Lanza

Equipe de Apoio - Coordenadoria de Julgamento de Licitações