



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 008/2021

PAE n. 3.646/2021

QUESTIONAMENTOS:

Em relação ao silenciador para o escapamento, ao invés de 75dB(A) a 1,5m pode ser 85dB(A) a 1,5m?

Nas dimensões máximas da cabine. Poderia ser maior? Conseguimos entregar com as dimensões 1,10m Largura x 2,73m comprimento x 1,69m altura.

RESPOSTAS:

Prezado Senhor, boa tarde!

Em atenção à solicitação de esclarecimentos, foi consultada a unidade técnica deste Tribunal (Seção de Manutenção Predial), que assim respondeu aos questionamentos:

1. Em relação ao silenciador para o escapamento, ao invés de 75dB(A) a 1,5m pode ser 85dB(A) a 1,5m? *Resposta: Não. Conforme previsto na contratação, trata-se de característica mínima do objeto.*
2. Nas dimensões máximas da cabine. Poderia ser maior? Conseguimos entregar com as dimensões 1,10m Largura x 2,73m comprimento x 1,69m altura. *Resposta: Não. O espaço onde ficará o grupo gerador é limitado e, conforme previsto na contratação, as dimensões máximas da cabine (comprimento x largura) são de 2,30m x 1,20m.*

Atenciosamente,

Flávio Lanza

Equipe de Apoio - Coordenadoria de Julgamento de Licitações