



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 008/2023

PAE n. 55.374/2022

QUESTIONAMENTO:

Prezados boa tarde.

Em relação ao pregão acima citado questionamos qual produto esta sendo solicitado no certame. Trata-se da tela estilo gradil rígida pre fabricada ou tela em rolo maleável.

Registra-se que nos quantitativos é referido tela em rolo maleável e nas plantas a tela refere a um formato rígido estilo gradil existente no local.

Quanto aos demais itens sem questionamentos.

RESPOSTA:

Prezado senhor,

Consultada a área técnica deste Tribunal ela assim se manifestou: "Informamos que o cercamento será em tela de aço galvanizado, revestida em PVC de alta resistência, conforme descrito no item 2.8 do Projeto Básico/Termo de Referência.

No "detalhe 2" da planta baixa também está sendo especificada a tela".

Informou ainda que:

“Com base no questionamento abaixo, informamos que:

- O cercamento será em tela de aço galvanizado, revestida em PVC de alta resistência (rolo de 2,03 m de altura x 25 m; malha 5 x 10 cm; diâmetro do fio de, no mínimo, 2,5 mm), conforme descrito no item 2.8 do Projeto Básico/Termo de Referência.

- No "detalhe 2" da planta baixa, há indicação da tela em rolo”.

Atenciosamente,

Felícia Taulois Pereira

Coordenadora de Julgamento de Licitações Substituta