



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 086/2023

PAE n. 31.026/2023

QUESTIONAMENTO 1:

1 - A rede frigorígena poderá ser reutilizada?

RESPOSTA 1:

Não poderá ser reutilizada.

QUESTIONAMENTO 2:

Podendo reutilizar, quais seriam as bitolas da tubulação? Qual a distância das condensadoras até as evaporadoras?

RESPOSTA 2:

Serão novos, aproximadamente 25 metros.

QUESTIONAMENTO 3:

A CONTRATADA será responsável pelo descarte dos equipamentos antigos?

RESPOSTA 3:

Os equipamentos retirados serão deixados na sede do TRE que fará o descarte/desfazimento;

QUESTIONAMENTO 4:

Visto que o local já possui VRF, solicitamos o fluxograma do sistema.

RESPOSTA 4:

Inexiste o fluxograma solicitado.

Esclarecemos que todos os documentos necessários para a plena compreensão do objeto e atendimento ao solicitado estão detalhados no documento "Projeto Básico / Termo de Referência" desta contratação. Ainda, de acordo com o previsto no subitem 9.2 do referido documento, é facultado aos fornecedores o agendamento de visita técnica no local, para esclarecimentos de eventuais dúvidas remanescentes.

QUESTIONAMENTO 5:

As linhas frigorígenas (cobre) deverão passar por dentro de forró ou embutido na parede?

RESPOSTA 5:

Não serão embutidas.

QUESTIONAMENTO 6:

Caso a resposta seja positiva solicitamos informar quais a capacidade e quantidade de equipamentos que exigem a passagem por dentro do forró.

RESPOSTA 6:

Não será necessário.

QUESTIONAMENTO 7:

Será necessário passar a tubulação por dentro de canaletas?

RESPOSTA 7:

Sim, acabamento externo das tubulações.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

QUESTIONAMENTO 8:

Os locais de entrega e instalação serão prédios? Se sim, quantos andares possuem? Haverá necessidade guincho para içamento dos equipamentos?

RESPOSTA 8:

Localizam-se no 2º andar, será necessário guincho ou algo similar para instalação e desinstalação.

QUESTIONAMENTO 9:

Existe a necessidade de instalação de bombas de dreno?

RESPOSTA 9:

Não serão necessárias.

QUESTIONAMENTO 10:

Será necessário serviços de alvenaria: embutir tubulações, pintura, sapatas, radiers, forró, entre outros?

RESPOSTA 10:

Não serão necessários.

QUESTIONAMENTO 11:

Em caso de arremate do pregão pela minha empresa as reuniões podem ser online ou devem ser presenciais?

RESPOSTA 11:

Poderá ser online ou presencial;

QUESTIONAMENTO 12:

Existe alguma restrição no horário de execução da obra como serviços fora do horário de expediente e/ou finais de semana?

RESPOSTA 12:

Segundo consta no item 13.1.4.2 do Termo de Referência os serviços devem ser realizados com agendamento com o TRESA e devem serem feitos em final de semana.

QUESTIONAMENTO 13:

O engenheiro terá a obrigação de estar no local ou o técnico que estará executando a obra já será o suficiente?

RESPOSTA 13:

Segunda consta no contrato anexo ao Edital, "Cláusula Nona – "Das Obrigações da Contratada": "9.1.12. o Responsável Técnico indicado na licitação deverá acompanhar, coordenar e supervisionar a equipe técnica na instalação".

QUESTIONAMENTO 14:

Deverá ser feita a automação dos equipamentos? Terá alguma particularidade nessa automação ou será a "padrão"?

RESPOSTA 14:

Sim, será feita automação, como está no edital.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações