



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 90009/2025
PAE n. 3.308/2025

ESCLARECIMENTO 1

1) Pergunta: Item do termo de referência está solicitando manutenção preventiva de acordo com as indicações do fabricante. Mas no subitem 5.8.5 do Termo de Referência está sendo informado que a manutenção preventiva deverá ser semanal.

Assim, qual é a periodicidade da manutenção preventiva? Levando em consideração que manutenção conforme fabricante tem outra periodicidade que não é a semanal (pois não é necessário preventiva semanalmente).

Resposta: A execução da manutenção preventiva e corretiva deverá seguir as orientações do fabricante quanto à periodicidade e aos procedimentos técnicos específicos para itens como troca de óleo lubrificante e seu respectivo filtro, troca de água do sistema de arrefecimento, troca do filtro de ar, entre outros. Esses serviços serão realizados conforme as indicações do fabricante, respeitando os prazos e condições estabelecidos para cada componente.

Contudo, adicionalmente, visando garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e a detecção antecipada de eventuais falhas, fica estabelecido que será realizada visita técnica preventiva semanal, durante a qual o técnico deverá:

- Inspecionar visualmente os equipamentos;
- Verificar o estado geral da instalação;
- Identificar sinais de desgaste, vazamentos, acúmulo de sujeira ou anomalias;
- Realizar limpezas, ajustes ou pequenos reparos que não contrariem a periodicidade recomendada pelo fabricante;
- Emitir relatório com as condições encontradas e, se necessário, programar intervenções corretivas ou preventivas conforme orientações técnicas do fabricante;
- Colocar em funcionamento o motor do grupo-gerador a fim de certificar-se de que está operando normalmente.

Além disso, conforme o item 4 do termo de referência, o tanque de combustível do grupo-gerador deverá permanecer sempre abastecido (considerar-se-á abastecido o tanque que estiver com no mínimo 85% de sua capacidade). Dessa forma, caso haja falta de energia por conta da concessionária de forma sucessiva, a periodicidade semanal atenuaria uma eventual paralisação, principalmente do centro de processamento de dados do TRE-SC

Essa rotina semanal não implica a realização de manutenções prematuras, mas sim a verificação sistemática das condições do sistema, como medida de controle preventivo e garantia da continuidade dos serviços.

Giovanni Turazzi

Assessoria de Julgamento de Licitações