



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 90027/2025
PAE n. 6.004/2025

ESCLARECIMENTO 2

1) Por mais que no descritivo técnico esteja citando forma de onda senoidal pura, alguns fabricantes declaram atender em modo rede (apenas estabilizando), causando frustrações em alguns certames. A fim de explicitar e confirmar, além de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo rede e inversor solicitada no termo de referência trata-se de **senoidal pura**?

Resposta: Conforme o exigido no subitem 4.1.2 do Termo de Referência, a forma de onda do inversor deve ser **senoidal pura**, não sendo aceitas ondas senoidais aproximadas.

Giovanni Turazzi

Assessoria de Julgamento de Licitações